



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru  
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012) 79-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Черняховского городского округа

238150, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22, (40141) 3-22-79; E-Mail: ogpn\_chern@list.ru

Предписание № 4/1/10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Черняховская детская музыкальная школа» Ивановой Юлии Анатольевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР Черняховского муниципального района УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Калининградской области от 11 января 2016 года № 4

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 18 января по 10 февраля 2016 года Прохоровичем Максимом Валерьевичем, главным  
специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского  
городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Калининградской области проведена плановая проверка объекта  
защиты (административно-учебного корпуса МАУ ДО «ЧДМШ»), расположенного по адресу:  
г. Черняховск, ул. Пионерская, 5.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Ивановой Юлией Анатольевной – директором МАУ ДО «ЧДМШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для покрытия пола на лестничной площадке применены материалы без подтверждения их пожарных	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ – к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила). п. 4.3.2. Свода правил «Эвакуационные пути	15 ноября 2016 года	



	характеристик. (линолеум)	и выходы» СП 1.13130.2009 (утверждены приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171) – в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.		
2	В общих коридорах находятся ковровые дорожки, которые не закреплены к полу.	п. 39 Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» - ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	15 ноября 2016 года	
3	В чердачном помещении допускается эксплуатация светильника без колпака, предусмотренного конструкцией.	п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме» – запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	15 ноября 2016 года	
4	В чердачном помещении допускается хранение горючих материалов.	23 «б» Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме» – на объектах запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	15 ноября 2016 года	
5	На лестничной клетке второго этажа эксплуатируется распределительная коробка без крышки	п. 42 «б» Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме» – запрещается: пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	15 ноября 2016 года	
6	Дверь запасного эвакуационного выхода не оборудована запорным устройством, обеспечивающим его свободного открывания изнутри.	п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации №390 от 25 августа 2012 г. «О противопожарном режиме» – запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	15 ноября 2016 года	
7	Выход на чердачное помещение осуществляется через деревянные двери.	п. 7.6 свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - выходы на кровлю или чердак предусматриваются через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.	15 ноября 2016 года	



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черняховского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области  
Прохоревич Максим Валерьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)



(подпись)

«10» февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получила:

Иванова Юлия Анатольевна,

Директор МАУ ДО «ЧДМШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  
присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«10» февраля 2016 г.